

**Акт проверки
готовности образовательного учреждения
к началу 2021 - 2022 учебного года**

Составлен 22.07 2021г.

Хохловский филиал МАОУ «Кондратовская средняя школа

Пермский район, д.Скобелевка, ул.Майская

дом № 2 телефон № 2747713

Фамилия, имя, отчество руководителя: **Каменских Елена Евгеньевна**

В соответствии с приказом от «27» апреля 2021 г. № 106 проверка проводилась комиссией в составе:

-Соснина Наталья Александровна – начальник управления образования, председатель комиссии;

-Шеленберг Иван Иванович – директор МКУ «Центр развития образования ПМР»;

-Овчинникова Валентина Николаевна – начальник производственно-технического отдела МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района»;

-Исаева Елена Владимировна – инженер-технолог МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района».

Комиссией установлено следующее:

1. Краткая характеристика имущественного комплекса учреждения:

Двухэтажное панельное здание 1983 года постройки, окна пластиковые, крыша плоская

2. Данные по контингенту обучающихся:

114 учащихся: 59 в нач.классах, 55 в старших, 9 кл.комплектов, 15 первоклассников

3.Год постройки зданий:1983

4. Информация о проведении ремонтных работ в текущем году:

Косметический ремонт коридора, спортзала, обеденного зала, кабинета русского языка и литературы

5. Характеристика участка территории учреждения и его состояние:

Удовлетворительное, имеются клумбы, цветники, спортивная зона. Трава выкошена, поросль удалена, бордюры окрашены.

6.Наличие ограждения территории учреждения и его состояние:

Удовлетворительное, соответствует нормативным требованиям

7. Состояние спортивных сооружений и спортивных площадки:

Удовлетворительное, имеется и малый спортивный комплекс

8. Готовность учебных кабинетов:

Кабинет	Укомплектованность учебным оборудованием в соответствии с ФГОС Полностью /частично	Наличие инструкции по ТБ и памяток для кабинетов, их выполнение
Физика\информатика	частично	имеются

Биология \химия	частично	имеются
Русский язык\литература	частично	имеются
История	частично	имеются
Иностр.язык	частично	имеются

9. Готовность мастерских:

Мастер-ские	Кол-во рабочих мест	Укомплектованность оборудованием и инструментом	Освещенность	Электрозащита и вентиляция	Обеспечение техники безопасности
Кабинет технологии	6	частично	Соответствует		+

10. Оценка санитарно-гигиенической безопасности:

Наличие и состояние:

- водоснабжения удовлетворительное акт от 30.03.2021

-канализации удовлетворительное акт от 30.03.2021

-отопления ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» от 14 июля 2021

11. Наличие столовой или буфета

число посадочных мест 60,

обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью 100%

санитарное состояние удовлетворительное

12. Кем осуществляется организация питания ООО «Трапеза»

13. Наличие медицинского, стоматологического кабинетов НЕТ

14. Кем осуществляется медицинский контроль за состояние здоровья детей СВА д.Скобелевка, договор б/н от 13.01.2021

15. Состояние вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении удовлетворительное, акт от 12.04.2021

16. Состояние освещения

коэффициент естественной освещенности _ норма

уровень искусственной освещенности _ норма

17. Оценка пожарной безопасности учреждения:

Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, стволы, огнетушители и пр.)

имеются 14 огнетушителей, ведется журнал учета первичных средств пожаротушения

Выполнение правил пожарной безопасности

имеются инструкции, приказы

18. Дата проведения проверки сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования

И.П.Кокарцев Э.С. 14. 06. 2019

19. Оценка антитеррористической безопасности

удовлетворительная, имеется паспорт безопасности, установлен турникет, пропускной режим по картам

20. Готовность учреждения к зиме.

состояние отопительной системы

удовлетворительное, аварийных случаев не было

дата проведения опрессовки

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение

21. Обеспеченность учреждения педагогическими кадрами 100%

22. Число руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях, обученных по программе пожарно-технического минимума в специализированных учебных центрах

3 человека (руководитель филиала - Кошкина С.Н, заведующая хозяйством- Исыпова В.Д., заместитель по детскому саду - Савельева Т.Ю.)

Замечания и предложения комиссии:

- Обеспечить исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарной двери;
- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности;
- Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения необходимо обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями.

Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения новому 2021-2022 учебному году: ГОТОВО

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Н.А. Соснина

И.И. Шеленберг

В.Н. Овчинникова

Е.В. Исаева



Подпись/расшифровка руководителя ОО

МП

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Каменских Елена Евгеньевна

Действителен с 15.04.2022 по 15.04.2023